調 達 品 目 表

調達要求番号	3-24-1017-013F-I-0007	作成部課	補給本部第１部第１調達課
調達要求年月日	平成２４年　４月２７日	作成年月日	平成２４年　４月２７日
仕様書番号	C&LPS－I00002		

品　名	カタログ製品名 [a]	備　考
背負型空気呼吸器	興研（株）　バイタス８４３HVP一定流量コック付 エムエスエイジャパン（株）　エアゴープロ ドレーゲル・セーフティ・ジャパン（株）　PSS90 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	数量 ４EA

注 [a] この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

1　同等とする性能等

a)　特殊消防衣フードの前面窓，窓枠等を改修することなく呼吸器が装着でき，装着前の視界が確保できること。

b)　装着及び脱着が容易なこと。

c)　運搬が容易なように収納ケース等に格納されているものとする。

d)　ボンベは，軽量ボンベで内容量８．４ℓ以上，最高充填圧力１４．７MPa程度とする。

e)　本体及びホース類は，アルミ被覆不燃性布で保護する。（ジェンテックス＃１０９８PBIケプラー相当）

2　提出書類

a)　取扱説明書を１EAに１部添付する。

b)　類別原資料の提出は，不要とする。